

Nummer	20-002669-PR02 (NW-A01-05-de-01)
Inhaber	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12-17 74653 Künzelsau Deutschland
Produkt	Stulpfensterelement in Holzständerwand
Bezeichnung	Profil-System: Kömmerling AD76 Lieferbezeichnung des Fensters: KF 404 S
Details	Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U), mit Aussteifungsprofil; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Öffnungsart Dreh / Dreh-Kippfenster; Außenmaß (B x H) 1380 x 882 mm; Beschlag: Hersteller Roto Frank AG, Leinfelden; System Roto NX; Fenster- griff Abschließbarer Fenstergriff; Einbruchhemmende Verriegelungs- punkte 12 ; VSG: Hinweis Klasse: P4A nach EN 356
Besonderheiten	Stulpfensterelement ist Gegenstand der Bewertung. Die Holzständerwand wurde mitangegriffen, jedoch fließt nur das Stulpfensterelement in die Bewertung der Ein- bruchhemmung mit ein.

Ergebnis **)

Einbruchhemmung nach EN 1627: 2011-05



Klasse: RC 2 / RC2N

Grundlagen *)

EN 1627:2011-05

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 20-002669-PR02 PB-
A01-05-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erwei-
terten Anwendungsbereich.

**) Entscheidungsregel: Für die
Bewertung der Konformität wurden
die ermittelten Messergebnisse als
fehlerfreie Werte angenommen.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen".

ift Rosenheim

20.12.2021

S. Stürer

Simon Stürer
Stv. Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Roman Rubensdörffer

Roman Rubensdörffer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: FDF-9DD13