

Nummer	19-005114-PR01 (NW-A01-05-de-01)
Inhaber	Adolf Würth GmbH & Co. KG Reinhold-Würth-Str. 12-17 74653 Künzelsau Deutschland
Produkt	einbruchhemmendes Dreh-Kipp-Fenster
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: PaX segura 200
Details	Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U), mit Aussteifungsprofil; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Öffnungsart Dreh- kipp; Außenmaß (B x H) 970 mm x 950 mm; Beschlag: Hersteller PaX AG, - Ingelheim; Fenstergriff Hoppe 100; Einbruchhemmende Verriegelungspunkte 10; Falzluftbegrenzer 1; VSG: Hinweis Klasse: P4A nach EN 356; Hinweis: Hinweis zweiseitig mit je 4 Schrauben AMO III 7,5 x 182 und Randabstand 30 mm befestigt, Fuge 20 mm
Besonderheiten	zweiseitig mit je 4 Schrauben AMO III 7,5 x 182 und Rand- abstand 30 mm befestigt, Fuge 20 mm

Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05



Klasse: RC 2 / RC 2N

Grundlagen *)

EN 1627:2011-05

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-005114-PR01 PB-
A01-05-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in
EN 1627, Anhang D geregelten
erweiterten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.


Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen".

ift Rosenheim

25.03.2021



Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik



Simon Stürer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 1EF-C4D61